
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОСТ Р 50571-7-717-
20XX
(МЭК 60364-7-
717:2009)**

**Низковольтные электрические установки
Часть 7-717: Требования к специальным установкам или местам
расположения
Мобильные или транспортируемые модули**

**IEC 60364-7-717:2009
Low-voltage electrical installation -
Part 7-717: Requirements for special installations or locations –
Mobil or transportable units**

Издание официальное

**Москва
Стандартинформ
2011**

ГОСТ Р 50571-7-717

Дата введения в действие 01.01.2013

1. Подготовлен Негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский институт энергобезопасности и энергосбережения».
2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 «Электроустановки зданий»
3. Настоящий стандарт распространяется на мобильные и транспортируемые модули, которые содержат в себе всю или часть электроустановки для выполнения функции электроснабжения модулей, например, передвижные модули для телевидения, радиовещания, оказания медицинских услуг, размещения мобильной рекламы, пожарные машины, модули специальных информационных технологий, модули для помощи при бедствиях, торговые модули и т.п. Стандарт не распространяется на: - электроустановки автотранспортных средств и автоприцепов; - генераторные установки; - электроустановки прогулочных судов по МЭК 60092-507; - оборудование производственных машин и механизмов по МЭК 60204-1; - оборудование электротранспортных средств, в т.ч. безрельсового транспорта; - электроустановки мобильных или транспортируемых жилых домов, офисов и т.п. объектов длительного пользования и местам их расположения. Настоящий стандарт применяется совместно с серией стандартов МЭК 60364. В ряде случаев при необходимости следует учитывать дополнительные требования, установленные в стандартах МЭК 60364-7, например, для ванных и душевых помещений и медицинских помещений и т.п.